

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год по МБОУ ООШ № 27


№ п/п	Наименование контролирующего органа	Дата начала/о кончания проверки	Дата выдачи, регистрационный номер направления или др. документа, на основании которого производится проверка	Цель и характер проверки	Наименование и номер документа, составленного по результатам проверки	Результаты проверки, выявленные нарушения
1.	Государственная инспекция Усть-Лабинского района по пожарному надзору	01.03.2018 - 30.03.2018	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки №34 от 20.02.2018г.	Плановая выездная проверка	Протокол об административном правонарушении №59/64 от 30.03.2018г., Предписание №34/1/10 от 30.03.2018 г., Акт проверки №34 от 30.03.2018г.	1. Не все работники школы, допущенные к работе, прошли обучение по пожарно-техническому минимуму (Правила противопожарного режима в РФ. п.3) 2. Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям, установленным разделом VIII ППР в РФ (Правила противопожарного режима в РФ. п.2) 3. Допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных плафонов, предусмотренных заводом – изготовителем (Правила противопожарного режима в РФ. п.42) 4. Не предоставлен договор на планово-предупредительный ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре (НПБ 110-03 п.14 таблица 1, НПБ 104-03; Правила противопожарного режима в РФ. п.63) 5. Отсутствует годовой план-график по выполнению ремонтных работ, проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических(автономных) установок

						пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)(Правила противопожарного режима в РФ.п.63) 6.Не предоставлены акты по проверке работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) (Правила противопожарного режима в РФ.п.61) 7. Не обеспечивается с учётом технической документации заводов-изготовителей и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования системы пожарной сигнализации, обеспечивающее дублирование подачи сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)транслирующей этот сигнал организации (документация не предоставлена) ((Правила противопожарного режима в РФ.п.63) 8.Не предоставлен акт проведения (не реже 1 раза в полугодие) практических тренировок по отработке планов эвакуации (Правила противопожарного режима в РФ.п.12) 9.Руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты (Правила противопожарного режима в РФ.п.4) 10.Не заполнен журнал учёта наличия и исправности первичных средств пожаротушения (Правила противопожарного режима в РФ.п.478)
2.	Министерство образования, науки	25.04.2018 -	Приказ МОН КК №972 15.03.2018	Плановая выездная	Акт проверки №0223-18 от	1.В нарушение пункта 18 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от

	и молодёжной политики Краснодарского края	25.04.2018		проверка	03.05.2018г. Предписание № 47-13-7999/18 от 25.04.2018г.	22.01.2014 № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (далее-Порядок) в заявлениях о зачислении учащихся в первый класс за 2016-2017 учебный год и за 2017-2018 учебный год отсутствуют регистрационные номера, а также отсутствует журнал регистрации заявлений о приёме документов. 2. В нарушение пункта 9 Порядка учащиеся Козбаненко С., Непочатов А., Новиченко К., Симонов Д. зачислены в 2017 году без предоставления свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или иного равнозначного документа. 3. В нарушение пункта 14 Порядка зачисление Козбаненко С. В первый класс оформлено приказом несвоевременно, а на следующих учащихся, зачисленных в 2016 году: Бондаренко В., Демьянову А., Кобазеву С., Котикова Н., Кретову С., Суханову А., Шагина И. распорядительные акты о зачислении в образовательную организацию отсутствуют. 4. В нарушение пункта 3.6 Федерального закона от 29 октября 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а именно на сайте образовательной организации не предоставлены данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии) педагогов.
3.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Лабинского района УНДиПР Главного	02.07.2018 - 05.07.2018	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки от	Внеплановая выездная проверка	Протокол №59/191 от 05.07.2018г. Предписание №149/1/5 от 05.07.2018г.	1. Не все работники школы, допущенные к работе, прошли обучение по пожарно-техническому минимуму. (Правила противопожарного режима в РФ. п.3) 2. Инструкции о мерах пожарной безопасности не соответствуют требованиям, установленным

	управления МЧС России по Краснодарскому краю		20.16.2018г. №149			разделом VIII ППР в РФ. (Правила противопожарного режима в РФ.п.2) 3.Допускается эксплуатация электроосветительных приборов без защитных плафонов, предусмотренных заводом – изготовителем. (Правила противопожарного режима в РФ.п.42) 4.Руководителем организации не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. (Правила противопожарного режима в РФ.п.4) 5.Не заполнен журнал учёта наличия и исправности первичных средств пожаротушения. (Правила противопожарного режима в РФ.п.478)
4.	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Усть-Лабинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	03.12.2018 - 10.12.2018	Распоряжение органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки от 26.11.2018г. №253	Внеплановая выездная проверка	Акт проверки №253	Нарушений не выявлено

Директор МБОУ ООШ № 27



Н.Н. Чикал